

43.696.1177 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.696.1177

Tanımı Klor ölçüm ve kontrol sisteminin yerleştirilmesi (Klor ölçüm ve kontrol sistemi bedeli dahil)

Birimi AD

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.696.1177 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE, CE ve ISO kalite standartlarına uygun, en az IP65 koruma sınıfı şartlarına haiz, sistem ana parçaları klor ölçüm cihazı, mahal göstergesi yedek elektrodu pano tipi göstergesi kalibrasyon sıvılarından oluşan, gösterge aralığı min. 0 - 5 ppm, elektrot ve transmitter ünitesi arasındaki iletişimi dijital ve kontaklı olan, ölçüm prensibi amperometrik, değiştirilebilir membranlı ya da membransız (membranlı olması durumunda membran malzemesi PTFE olacaktır) sensörlü, akış hızı ayarlanabilir akış armatürlü, 4-20 mA sinyal çıkışlı, ölçüm değerlerinin PLC-SCADA sistemine aktarılmasına uyumlu, güç ve sinyal kablo ve aksesuarları dahil klor ölçüm ve kontrol sisteminin kalibrasyonunun yapılarak yerleştirilmesinin 1 adet fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, klor ölçüm ve kontrol sisteminin kalibrasyonu yapılarak yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.696.1177 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.150.1177		Klor Ölçüm ve Kontrol Sistemi	Adet	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.