

17.2-020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.2-020
Tanımı	36kV, 630A, 16kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	27301,20	6359,02	3524,97
2023-2	17111,72	3659,87	2057,14
2023-1	17111,72	3659,87	2057,14
2022-3	8893,87	2118,45	1190,18
2022-2	8893,87	2118,45	1190,18
2022-1	8893,87	2118,45	1190,18
2021	4012,39	1316,54	757,45
2020	3363,71	1212,97	692,17
2019	2907,21	1163,98	659,57
2018	2228,79	887,23	505,11

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.2-020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.