

05.5.II Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	05.5.II
Tanımı	Galvanizli Cıv.Demir Travers ve Konsol (BAHH)
Birimi	kg
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	227,04	172,37	51,73
2023-2	126,06	93,28	30,02
2023-1	126,06	93,28	30,02
2022-3	67,47	50,96	17,28
2022-2	67,47	50,96	17,28
2022-1	67,47	50,96	17,28
2021	36,01	29,70	10,93
2020	30,60	25,88	9,94
2019	27,70	23,49	9,42
2018	19,66	16,87	7,18

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.5.II Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve Elektrik Genel Teknik Şartnamesine uygun evsafıta profil demiri, sac lama ile korkuluk imali için gerekli yuvarlak demirler.
- b) Montaj: Şartname ve projesine uygun olarak travers ve konsolların imali ile şartnamesine ve standardına uygun olarak sıcak daldırma usulü ve galvanizlenmesi ve direğe montajı, ödemelerde net siyah ağırlıkları esas alınacaktır, (traversin kendi cıvataları ile, direğe bağlantı cıvata, somun ve kancaların malzeme ve montaj bedelleri, montaj bedeline dahil olup, ağırlığa dahil edilmezler.)
- NOT: Poz 5.4.deki not bu poz içinde geçerlidir.

05.5.II Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.