

### 32.14.6-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.14.6-019

**Tanımı** 3x185ş/25 mm<sup>2</sup>, 8.7/15 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

**Birimi** m

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

**Fasikül** 1. Bölge (2024 ve Öncesi)


#### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 717,60       | 178,22        | 97,45           |
| 2023-2 | 438,20       | 101,34        | 56,19           |
| 2023-1 | 438,20       | 101,34        | 56,19           |
| 2022-3 | 245,54       | 58,10         | 32,20           |
| 2022-2 | 245,54       | 58,10         | 32,20           |
| 2022-1 | 245,54       | 58,10         | 32,20           |
| 2021   | 95,27        | 35,61         | 20,21           |
| 2020   | 81,21        | 32,54         | 18,32           |
| 2019   | 75,02        | 30,96         | 17,30           |
| 2018   | 57,31        | 23,35         | 13,11           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.14.6-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

## 32.14.6-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.