

05.4.II Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	05.4.II
Tanımı	Boyalı Demir Travers ve Konsol (BAHH)
Birimi	kg
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	99,95	45,28	24,71
2023-2	58,76	25,98	14,24
2023-1	58,76	25,98	14,24
2022-3	31,47	14,96	8,14
2022-2	31,47	14,96	8,14
2022-1	31,47	14,96	8,14
2021	15,60	9,29	5,11
2020	13,22	8,50	4,61
2019	12,31	8,10	4,34
2018	8,94	6,15	3,28

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.4.II Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Standardına ve Elektrik Genel Teknik Şartnamesine uygun evsafa profil demiri, sac lama ile korkuluk imali için gerekli yuvarlak demirler.

b) Montaj: Şartname ve projeye uygun olarak travers ve konsolların imali, direk başlarına nakli ve montajı, Poz 5,1,b.'de belirtilen şekilde boyanması. (Montaj için gerekli cıvata, somun, kanca ve pulun malzeme ve montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.)

Not::

1. Demir traverslerin montaj bedeli, bunların demir, beton ve ağaç direklerde de kullanılacağına göre tespit edilmiştir.
2. Ödemelerde, travers ve konsolların kendisini teşkil eden profil demiri, sac ve lamaların projesinde gösterilen ağırlıkları esas alınır. Projede gösterilmeyen hallerde, proje hesaplarında kullanılan (standart) metrik ağırlık cetvellerine göre ağırlık hesabı yapılır. Tartı esas alınmaz. Hadde farkı montaj birim fiyatlarında dikkate alınmıştır.
3. Direklerin bulundukları durumdan dolayı, projede olmayan değişik tip ve ölçüde travers ve konsol kullanılması zorunlu olduğu hallerde, İşveren kuruluşun vereceği tip ve ölçüde travers ve konsolun, yukarıda belirtilen esaslar dahilinde hesaplanacak ağırlıkları ödemeye esas teşkil eder.
4. Ağırlıklara ayrıca fire ve kaynak ağırlığı ilave edilmeyeceği gibi, cıvata delik boşluğu ağırlıkları da düşülmez ve kelepçe, kanca, cıvata ve somun ağırlığı dikkate alınmaz. Bunların malzeme ve montajı, montaj bedeline dahildir. Traverslerin montajında kullanılan travers arkalıkları ve izolator montajı için kullanılan kutuların ağırlıkları, travers ağırlığının hesabında göz önüne alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.4.II Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.