

17.6-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.6-007
Tanımı	17.5kV, 630A, 12.5kA Harici Tip Topraklı Ayırıcı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	25308,33	7408,43	4226,80
2023-2	15772,64	4274,95	2466,22
2023-1	15772,64	4274,95	2466,22
2022-3	8265,22	2474,07	1426,19
2022-2	8265,22	2474,07	1426,19
2022-1	8265,22	2474,07	1426,19
2021	3848,40	1544,18	907,29
2020	3259,23	1420,93	829,65
2019	2852,13	1362,14	791,07
2018	2185,98	1039,31	605,96

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.6-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17,a.'daki şartlarla, topraklama bıçaklı ve mekanik kilitlemeli komple harici tip topraklamalı seksiyoner.
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, asma kilidin malzeme ve montaj birim fiyatı, montaj birim fiyatına dahildir.

17.6-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.