

### 03.1.1-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| Poz No  | 03.1.1-013                                  |
| Tanımı  | 60x10mm <sup>2</sup> Bakır Bara (5.34 kg/m) |
| Birimi  | kg                                          |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                |
| Fasikül | 3. Bölge (2024 ve Öncesi)                   |


#### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 870,38       | 275,03        | 190,20          |
| 2023-2      | 488,49       | 158,04        | 109,42          |
| 2023-1      | 488,49       | 158,04        | 109,42          |
| 2022-3      | 272,99       | 91,14         | 63,16           |
| 2022-2      | 272,99       | 91,14         | 63,16           |
| 2022-1      | 272,99       | 91,14         | 63,16           |
| 2021        | 132,60       | 56,59         | 39,29           |
| 2020        | 104,06       | 52,00         | 36,07           |
| 2019        | 95,05        | 49,78         | 34,49           |
| 2018        | 69,09        | 37,87         | 26,24           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

### 03.1.1-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Birim Fiyatları Grafiği



#### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Dikdörtgen veya daire kesitli içi boş veya dolu olmak üzere her kesitte şartnamesine ve standardına uygun elektrolitik bakır baralar. Gerektiğinde kullanılacak fleksibıl ara parçasının malzeme bedeli bakır bara malzeme fiyatından ödenir.
- b) Montaj: Baraların nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, kesilip kıvrılması, delinmesi, baraların şartnamesine uygun boyanması ve laklanması ile montajı, montaj için gereken yerlere fleksibıl (elastik) ara parça konması (malzeme bedeli ayrıca ödenir) pirinç cıvata, klemens, kablo pabucu ve mesnet izolatörlerine bağlamak için serfil (bara tutucusu) vs. malzemenin, malzeme ve montaj bedeli montaj birim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

### 03.1.1-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.