

### 32.34.11-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 32.34.11-009                                                        |
| Tanımı  | 35kV, 3x35s/16 mm <sup>2</sup> YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı |
| Birimi  | Adet                                                                |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                                        |
| Fasikül | 3. Bölge (2024 ve Öncesi)                                           |


#### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 2912,43      | 801,08        | 0,00            |
| 2023-2 | 1625,12      | 467,46        | 0,00            |
| 2023-1 | 1625,12      | 467,46        | 0,00            |
| 2022-3 | 897,53       | 270,57        | 0,00            |
| 2022-2 | 897,53       | 270,57        | 0,00            |
| 2022-1 | 897,53       | 270,57        | 0,00            |
| 2021   | 447,22       | 172,12        | 0,00            |
| 2020   | 370,58       | 157,39        | 0,00            |
| 2019   | 336,72       | 150,07        | 0,00            |
| 2018   | 264,83       | 114,95        | 0,00            |
| 2017   | 229,87       | 101,91        | 0,00            |
| 2016   | 216,07       | 94,89         | 0,00            |
| 2015   | 187,33       | 74,13         | 0,00            |
| 2014   | 178,59       | 66,48         | 0,00            |
| 2013   | 151,08       | 60,06         | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.34.11-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

## 32.34.11-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.