

11.6.3-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	11.6.3-002
Tanımı	100kN/16B, Kompozit Silikon Askı ve Gergi İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	831,14	185,44	74,77
2023-2	516,55	104,74	42,15
2023-1	516,55	104,74	42,15
2022-3	225,24	59,31	23,83
2022-2	225,24	59,31	23,83
2022-1	225,24	59,31	23,83
2021	126,01	36,22	14,52
2020	102,21	32,62	13,10
2019	91,55	30,62	12,31
2018	72,61	22,86	9,19
2017	67,33	19,75	7,94
2016	62,21	17,99	7,23
2015	57,50	14,76	5,93
2014	56,80	13,82	5,55
2013	52,59	12,42	4,99
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.6.3-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, imal edilmiş Kompozit silikon askı ve gergi izolatörleri. Minimum mekanik kopma yüküne göre 40 kN ve 100 kN olmak üzere iki tip olacak, minimum nominal kaçak yolu uzunluğu (900mm) 25mm/kV ve kompozit silikon izolatörler pim topu, yuva kapilyaların boyutları şartnamesinde belirtilen boyutlarına uygun olacaktır.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

11.6.3-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.