

11.6.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	11.6.1-002
Tanımı	K3 (Sis Tipi) H.H. Zincir İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	1516,24	185,44	74,77
2023-2	843,46	104,74	42,15
2023-1	843,46	104,74	42,15
2022-3	431,39	59,31	23,83
2022-2	431,39	59,31	23,83
2022-1	431,39	59,31	23,83
2021	199,46	36,22	14,52
2020	143,31	32,62	13,10
2019	148,86	30,62	12,31
2018	114,01	22,86	9,19

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.6.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 11.6.a.'daki şartlarla. Sis tiplerinde yüzeysel kaçak yolu mesafesi UF 60 BL için 432 mm. ve UF 100 BL için 432 mm.dir.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

11.6.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.