

## 25.20-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| Poz No  | 25.20-008                                            |
| Tanımı  | Fotoselli Tip 3x60A (Y/T) Sokak Lambası Zaman Şalter |
| Birimi  | Adet                                                 |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                         |
| Fasikül | 3. Bölge (2024 ve Öncesi)                            |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 4158,55      | 3389,93       | 1136,30         |
| 2023-2      | 2402,36      | 1978,32       | 663,08          |
| 2023-1      | 2402,36      | 1978,32       | 663,08          |
| 2022-3      | 1378,79      | 1145,36       | 383,82          |
| 2022-2      | 1378,79      | 1145,36       | 383,82          |
| 2022-1      | 1378,79      | 1145,36       | 383,82          |
| 2021        | 826,69       | 728,52        | 244,16          |
| 2020        | 738,25       | 666,28        | 223,26          |
| 2019        | 702,83       | 635,39        | 212,87          |
| 2018        | 534,85       | 486,72        | 163,06          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.20-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafa ve özellikte pano malzemesi. Saatli tiplerde akşam ve sabah otomatik kumandalı, senenin bütün aylarına göre (Astronomik Diski) ayarlı ve en az 24 saat rezervli, kontaktörü ile fotoselli tiplerde ise fotoseli, kontaktörü ile komple zaman şalteri.
- b) Montaj: Poz 25.b.'deki şartlarla. Fotosel cihazının bina penceresi veya direk tepesine tespiti için gerekli irtibat malzemesi ve montajı birim fiyatına dahildir.

## 25.20-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.