

17.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.1-006
Tanımı	12kV, 1250A, 12.5kA Dâhili Tip Adi Ayırıcı, Epoksi izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	19571,70	5946,22	3332,77
2023-2	12177,29	3425,20	1944,36
2023-1	12177,29	3425,20	1944,36
2022-3	6390,39	1982,14	1125,87
2022-2	6390,39	1982,14	1125,87
2022-1	6390,39	1982,14	1125,87
2021	2987,94	1233,96	715,98
2020	2535,49	1136,17	654,46
2019	2223,88	1089,70	623,80
2018	1703,74	830,89	477,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) hücre dışından kumanda mekanizması ve irtibat boruları ile birlikte Üç fazlı seksiyoner.
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.