

17.4-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.4-011
Tanımı	17.5kV, 1250A, 12.5kA Dâhili Tip Sigortalı Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	27971,41	6969,58	3753,81
2023-2	17490,05	3999,88	2188,89
2023-1	17490,05	3999,88	2188,89
2022-3	9108,89	2314,17	1266,59
2022-2	9108,89	2314,17	1266,59
2022-1	9108,89	2314,17	1266,59
2021	4134,68	1431,15	805,00
2020	3477,85	1320,99	736,14
2019	3017,84	1269,65	701,91
2018	2312,31	966,93	537,47

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.4-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla mekaniki kilitleme sistemi dahil, sigortalı topraklamalı seksiyoner.
(Sigorta patronlarının malzeme bedeli Poz 17.9.'a göre ayrıca ödenir.)
b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, sigorta patronu montajı dahil.

17.4-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.