

17.1-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.1-012
Tanımı	17.5kV, 400A, 8kA Dâhili Tip Adi Ayırıcı, Epoksi izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	14824,65	4634,34	2565,81
2023-2	9211,79	2666,22	1497,37
2023-1	9211,79	2666,22	1497,37
2022-3	4839,68	1542,81	866,16
2022-2	4839,68	1542,81	866,16
2022-1	4839,68	1542,81	866,16
2021	2270,16	958,38	551,30
2020	1929,27	882,74	503,65
2019	1695,09	846,85	479,80
2018	1298,07	645,28	367,40

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.1-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) hücre dışından kumanda mekanizması ve irtibat boruları ile birlikte Üç fazlı seksiyoner.
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.1-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.