

32.14-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14-018

Tanımı 3x240ş/25 mm², 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	3203,09	181,09	98,05
2023-2	1990,24	102,94	56,63
2023-1	1990,24	102,94	56,63
2022-3	1285,61	59,04	32,45
2022-2	1285,61	59,04	32,45
2022-1	1285,61	59,04	32,45
2021	426,60	36,16	20,43
2020	333,50	33,06	18,49
2019	278,36	31,48	17,45
2018	214,04	23,75	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.