

43.523.4283 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4283 (36.10859)

Tanımı Dış çapı 250 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşemesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5390,73	0,00	0,00
2025-Kasım	5346,03	0,00	0,00
2025-Ekim	5286,69	0,00	0,00
2025-Eylül	5219,86	0,00	0,00
2025-Ocak	4479,89	0,00	0,00
2024	4935,90	0,00	0,00
2023-2	3525,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2350,00	0,00	0,00
2022-3	1629,51	0,00	0,00
2022-2	1629,19	0,00	0,00
2022-1	1188,56	0,00	0,00
2021	660,70	0,00	0,00
2020	508,08	0,00	0,00
2019	406,26	0,00	0,00
2018	366,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4283 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø250/75 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4283 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,034000
40.123.4283	08.77059	Dış çapı 250 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	Adet	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.