

32.14.7-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.7-006

Tanımı 3x120ş/16 mm², 8.7/15 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	544,60	147,10	82,38
2023-2	331,98	83,73	47,53
2023-1	331,98	83,73	47,53
2022-3	186,00	47,87	27,14
2022-2	186,00	47,87	27,14
2022-1	186,00	47,87	27,14
2021	73,42	29,45	17,09
2020	62,65	26,78	15,40
2019	57,84	25,37	14,47
2018	44,14	19,11	10,94

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.7-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.7-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.