

32.14.6-022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.6-022

Tanımı 3x400ş/35 mm², 8.7/15 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1218,47	252,67	133,15
2023-2	747,20	144,04	77,34
2023-1	747,20	144,04	77,34
2022-3	418,38	82,76	44,39
2022-2	418,38	82,76	44,39
2022-1	418,38	82,76	44,39
2021	157,69	50,86	28,18
2020	133,73	46,58	25,50
2019	123,31	44,41	24,07
2018	94,39	33,58	18,31

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.6-022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.6-022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.