

32.14.6-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.6-007

Tanımı 1x150ş/25 mm², 8.7/15 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	220,45	87,90	52,51
2023-2	132,65	49,87	29,99
2023-1	132,65	49,87	29,99
2022-3	74,32	28,26	16,98
2022-2	74,32	28,26	16,98
2022-1	74,32	28,26	16,98
2021	32,06	17,40	10,57
2020	27,59	15,63	9,46
2019	25,46	14,63	8,83
2018	19,29	10,94	6,62

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.6-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.6-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.