

32.34.9-056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	32.34.9-056
Tanımı	5x16 mm ² , 0.6/1 kV DAHİLİ ve HARİCİ TİP YVY (NYY)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	677,60	490,64	0,00
2023-2	388,82	286,31	0,00
2023-1	388,82	286,31	0,00
2022-3	221,23	165,71	0,00
2022-2	221,23	165,71	0,00
2022-1	221,23	165,71	0,00
2021	129,78	105,42	0,00
2020	115,27	96,39	0,00
2019	108,44	91,91	0,00
2018	83,67	70,40	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.34.9-056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.9-056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.