

32.14-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	32.14-002
Tanımı	1x35ş/16 mm², 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)
Birimi	m
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	308,53	75,85	46,95
2023-2	188,36	43,05	26,73
2023-1	188,36	43,05	26,73
2022-3	118,74	24,30	15,10
2022-2	118,74	24,30	15,10
2022-1	118,74	24,30	15,10
2021	45,07	15,01	9,37
2020	36,53	13,40	8,36
2019	31,49	12,48	7,78
2018	23,96	9,31	0,00
2017	22,05	8,04	0,00
2016	20,32	7,30	0,00
2015	18,56	5,97	0,00
2014	18,20	5,62	0,00
2013	16,60	5,06	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.