

03.2.3-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	03.2.3-002
Tanımı	ø20/14mm İçi Boş Alüminyum Bara (0.430 kg/m)
Birimi	kg
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	413,39	283,28	196,84
2023-2	263,00	163,10	113,45
2023-1	263,00	163,10	113,45
2022-3	149,81	94,31	65,68
2022-2	149,81	94,31	65,68
2022-1	149,81	94,31	65,68
2021	81,16	58,68	40,95
2020	70,51	53,98	37,62
2019	66,90	51,73	36,02
2018	51,08	39,41	27,44
2017	44,91	34,73	24,19
2016	41,25	32,30	22,51
2015	34,75	26,00	18,11
2014	31,38	23,71	16,50
2013	28,67	21,38	14,88
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

03.2.3-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Dikdörtgen veya daire kesitli içi boş veya dolu olmak üzere her kesitte, şartnamesine ve standardına uygun evsafda alüminyum bara. Gerekğinde kullanılacak fleksibıl ara parçasının malzeme bedeli alüminyum bara malzeme fiyatından ödenir.
- b) Montaj: 3.1.b'deki şartlarla. Ayrıca ek bağlantı yerlerinde korozyonu ve pil olayını önleyici tedbirler alınacaktır.
- NOT: Poz 3.1. ve 3.2.'deki bakır ve alüminyum baraların malzeme ve montaja ait ödemeleri, Birim Fiyat Cetvelinde verilen birim (kg/m) ağırlıklara göre net bara ağırlığı hesaplanarak yapılır.

03.2.3-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.