

17.4-027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.4-027

Tanımı 17.5kV, 630A, 12.5kA Dâhili Tip Sigortalı Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	26595,92	5892,35	3171,73
2023-2	16681,15	3382,57	1850,48
2023-1	16681,15	3382,57	1850,48
2022-3	8657,18	1958,96	1070,35
2022-2	8657,18	1958,96	1070,35
2022-1	8657,18	1958,96	1070,35
2021	3877,11	1211,98	680,83
2020	3244,41	1118,18	622,48
2019	2797,62	1074,26	593,46
2018	2144,31	818,04	454,53

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.4-027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla mekaniki kilitleme sistemi dahil, sigortalı topraklamalı seksiyoner.
(Sigorta patronlarının malzeme bedeli Poz 17.9.'a göre ayrıca ödenir.)
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, sigorta patronu montajı dahil.

17.4-027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.