

## 29.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Poz No  | 29.1                            |
| Tanımı  | Tel Kafesli Çit (Demir malzeme) |
| Birimi  | kg                              |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]    |
| Fasikül | 2. Bölge (2024 ve Öncesi)       |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 65,47        | 47,47         | 16,08           |
| 2023-2      | 35,26        | 27,68         | 9,36            |
| 2023-1      | 35,26        | 27,68         | 9,36            |
| 2022-3      | 19,32        | 16,04         | 5,36            |
| 2022-2      | 19,32        | 16,04         | 5,36            |
| 2022-1      | 19,32        | 16,04         | 5,36            |
| 2021        | 12,37        | 10,19         | 3,41            |
| 2020        | 11,24        | 9,31          | 3,11            |
| 2019        | 10,94        | 8,87          | 2,96            |
| 2018        | 8,36         | 6,79          | 2,27            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 29.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Açık hava şalt sahası veya trafo merkezi ve benzeri tesislerin etrafına, tel kafesleri bağlamak için dikilen, projesinde gösterilen ölçülerde şartnamesine ve standardına uygun profil demiri. (Metrik ağırlık esas alınır.)
- b) Montaj: Demirlerin işyerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre kesilip, delinmesi, her nevi zeminde hafriyat yapılması, çıkan toprak ve taşın idarece gösterilen yere atılması, 200 dozlu betonla dikilmesi, bir kat sülyen (veya muadili) iki kat yağlı boya ile boyanması için gerekli malzemenin ve montaj bedeli montaj birim fiyatına dahildir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 29.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.