

17.4-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.4-009
Tanımı	17.5kV, 400A, 8kA Dâhili Tip Sigortalı Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	21571,36	5880,66	3174,08
2023-2	13454,64	3375,99	1852,36
2023-1	13454,64	3375,99	1852,36
2022-3	7029,71	1953,30	1071,04
2022-2	7029,71	1953,30	1071,04
2022-1	7029,71	1953,30	1071,04
2021	3228,72	1208,88	681,68
2020	2726,50	1115,09	622,91
2019	2377,18	1071,09	593,56
2018	1820,79	815,64	454,56

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.4-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla mekaniki kilitleme sistemi dahil, sigortalı topraklamalı seksiyoner.
(Sigorta patronlarının malzeme bedeli Poz 17.9.'a göre ayrıca ödenir.)
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, sigorta patronu montajı dahil.

17.4-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.