

## 20.5.2.-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 20.5.2.-001                                                                            |
| Tanımı  | 50W Sodyum Buharlı Armatür Demir, Ağaç ve Beton Direklerde, Kırsal Kesim, Ampulü Hariç |
| Birimi  | Adet                                                                                   |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                                                           |
| Fasikül | 2. Bölge (2024 ve Öncesi)                                                              |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 1789,24      | 1098,84       | 275,52          |
| 2023-2      | 1069,44      | 641,26        | 160,83          |
| 2023-1      | 1069,44      | 641,26        | 160,83          |
| 2022-3      | 632,52       | 371,11        | 92,99           |
| 2022-2      | 632,52       | 371,11        | 92,99           |
| 2022-1      | 632,52       | 371,11        | 92,99           |
| 2021        | 337,15       | 236,11        | 59,19           |
| 2020        | 295,94       | 215,92        | 54,16           |
| 2019        | 274,83       | 205,90        | 51,67           |
| 2018        | 218,11       | 157,73        | 39,60           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 20.5.2.-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine uygun evsafta armatürler. Ampul malzeme bedelleri ayrıca poz 20.6. ya göre, Şebeke direklerinde kullanılan armatür borularıprfr^^Şrktş^ bedeli poz 7.5 'e göre, Aydınlatma direklerinde kullanılan kablonun (direğin altındaki anahtarlı ve montaj bedeli poz 32 'ye göre, anahtarlı otomatik sigortanın malzeme ve montaj bedeti poz 24.7.2. 'ye göre ayrıca ödenir. Aydınlatma direklerinde sigorta ile armatür bağlantı klemensi \* arasında kullanılacak kablo eksiksiz olacaktır. Ancak; konsol boyu kadar olanının malzeme veÇ A montaj bedeli armatürün montaj bedeline dahildir. Şebeke direklerinde ise armatürün hatta irtibatı için kullanılan kablonun malzeme ve montaj bedeli armatürün montaj birim fiyatı içindedir.

b) Montaj: Sokak aydınlatma armatürlerinin nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve teknik kurallara göre montajı, montaj için lüzumlu bağlantı iletkenleri (aydınlatma direklerinde konsol boyu kadarı, şebeke direklerinde ise hatta irtibata kadar olan boyu kadarı), hava hattı klemensi vs. küçük malzeme ite direklere tespit için kullanılan cıvata, kanca, kelepçenin malzeme ve montaj bedeli ile armatür borusunun montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 20.5.2.-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.