

25.22-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.22-002
Tanımı	3x250A AG Sigortasız Yük Ayırıcısı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	2486,68	977,07	326,98
2023-2	1341,73	570,38	190,86
2023-1	1341,73	570,38	190,86
2022-3	754,68	330,07	110,50
2022-2	754,68	330,07	110,50
2022-1	754,68	330,07	110,50
2021	388,72	210,15	70,32
2020	323,02	192,11	64,32
2019	305,80	183,13	61,34
2018	227,85	140,30	47,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.22-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartname ve standardına uygun, normal koşullarda yükV akımlarını kapama, taşıma ve açmaya uygun olarak imal edilmiş, ayrıca kısa devre akımlarını şartnamesinde öngörülen sürede taşıyabilen ve kısa devre akımı üzerine kapanabilen, üç kutuplu, iki konumlu, bağımsız el kumandalı sigortalı AG yük ayırıcısı. AG sigortalı yük ayırıcı şalteri. (1) kapalı pozisyonunda şalterin kapağı açılmaz, sigortaya müdahale edileceği zaman şalter (0) pozisyonuna (şalter açık) durumuna getirilir. Bu durumda bıçaklı sigorta kontaklarında akım yoktur. Şalter emniyetle değiştirilir.

b) Montaj: Poz 25.b.'deki şartlarla.

25.22-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.