

## 22.4.13-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 22.4.13-005

**Tanımı** 17.5 kV, 630A, 16kA Yük Ayırıcılı Bara Bölme Hücresi (Yandan Çıkışlı) (Hava Yalıtımlı)

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

**Fasikül** 2. Bölge (2024 ve Öncesi)


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 142768,42    | 17279,04      | 3257,68         |
| 2023-2      | 83296,54     | 10018,52      | 1900,46         |
| 2023-1      | 83296,54     | 10018,52      | 1900,46         |
| 2022-3      | 35916,13     | 5786,63       | 1106,06         |
| 2022-2      | 35916,13     | 5786,63       | 1106,06         |
| 2022-1      | 35916,13     | 5786,63       | 1106,06         |
| 2021        | 13425,06     | 3642,76       | 702,75          |
| 2020        | 10659,08     | 3339,22       | 641,80          |
| 2019        | 10049,17     | 3190,31       | 611,19          |
| 2018        | 7599,95      | 2437,04       | 467,58          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.4.13-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.
- baralar,
  - yük ayırıcısı
  - çıkış baralarını kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,
  - çıkış baralarının gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri,
  - havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
  - mimik diyagram,
  - şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri,
  - termostat kontrollü ısıtıcı Yük ayırıcılı bara bölme hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.
- b) Montaj: 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.4.13-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.