

32.14.4-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.4-017

Tanımı 3x185ş/25 mm², 8.7/15 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	2892,96	196,04	107,19
2023-2	1795,76	111,47	61,81
2023-1	1795,76	111,47	61,81
2022-3	1158,59	63,96	35,41
2022-2	1158,59	63,96	35,41
2022-1	1158,59	63,96	35,41
2021	387,62	39,18	22,24
2020	303,92	35,80	20,15
2019	254,40	34,07	19,03
2018	195,52	25,70	14,42

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.4-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.4-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.