

## 43.507.1058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.507.1058 (36.10427)

**Tanımı** Çapı 250 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5442,25	0,00	0,00
2025-Kasım	5401,20	0,00	0,00
2025-Ekim	5305,28	0,00	0,00
2025-Eylül	5198,78	0,00	0,00
2025-Ocak	4765,70	0,00	0,00
2024	4614,60	0,00	0,00
2023-2	3749,18	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2499,56	0,00	0,00
2022-3	1752,05	0,00	0,00
2022-2	1695,15	0,00	0,00
2022-1	1267,88	0,00	0,00
2021	525,09	0,00	0,00
2020	426,13	0,00	0,00
2019	257,19	0,00	0,00
2018	194,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.507.1058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø250 mm olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boruların iç ve dış yüzey kaplamaları ile kaynakla eklenecek St 44 kalite çelik flanşların yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döneceği hendek içinde veya dışında çelik boru uçlarına kaynak yapılacak flanşın çapsal uyumun (Eksenel olarak kaymaması) sağlanarak kaynaklanması, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin yalıtımının yapılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri, çelik flanş ile kaynak bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru başları için St 44 kalite çelik flanşın kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanları başlarına St 44 kalite çelik flanş bağlanmasının adet cinsinden miktarıdır. Not: Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, conta, bulon bedeli dahildir. Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.507.1058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.121.1408	08.76328	Çapı 250 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flans (Çelik borular için)	Adet	1,000000
43.501.1136	36.020A/64	Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	Adet	1,000000
		Hendeğe İndirilmesi ve Yerine Yerleştirilmesi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,270600
		Basınç Deneyi Yapılması:		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,184500
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,369000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.