

## İB-60.1.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | İB-60.1.1                                                                |
| Tanımı  | Kategori 1, Kilometrik Bakım Onarım (Ağaç, Beton ve Boyalı Kaynaklı ENH) |
| Birimi  | km                                                                       |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                                             |
| Fasikül | 2. Bölge (2024 ve Öncesi)                                                |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 5552,71      | 5552,71       | 0,00            |
| 2023-2      | 2239,00      | 2239,00       | 0,00            |
| 2023-1      | 2239,00      | 2239,00       | 0,00            |
| 2022-3      | 1119,50      | 1119,50       | 0,00            |
| 2022-2      | 1119,50      | 1119,50       | 0,00            |
| 2022-1      | 1119,50      | 1119,50       | 0,00            |
| 2021        | 736,63       | 736,63        | 0,00            |
| 2020        | 604,53       | 604,53        | 0,00            |
| 2019        | 514,97       | 514,97        | 0,00            |
| 2018        | 407,50       | 407,50        | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## İB-60.1.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Korkuluklar, travers ve konsollar, çaprazlar, ölüm tehlike levhaları ve topraklama elemanlarının direğe tespit noktaları ve branşman bağlantılarının gözden geçirilerek, eğik olanların düzeltilmesi; noksan cıvata, somun, saplama, rondela ve klemens gibi bağlantı elemanlarının tamamlanması, gevşek cıvataların sıkıştırılarak noktalanması; İzolatörlerin bağlantı elemanlarının (izolatör demiri, askı ve gergi takımı pimleri v.s.) kontrol edilerek gevşek cıvataların sıkıştırılması ve eksik olanların tamamlanması; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine uygun olarak ağaçların budanması veya kesilmesi; Direklere, projesine göre şartnamesine uygun şekilde numara vurulması; eksik klemenslerin tamamlanması. Bu işlemler için gerekli olan malzeme ve işçilik bedelleri ile bakım onarım çalışmaları nedeniyle abone branşmanlarının sökülmesi ve tekrar şebekeye bağlanması dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## İB-60.1.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.