

11.6.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	11.6.2-002
Tanımı	L60 Çubuk İzolatör (L= 900 mm)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	1549,61	128,27	50,95
2023-2	842,41	72,43	28,85
2023-1	842,41	72,43	28,85
2022-3	385,82	41,09	16,39
2022-2	385,82	41,09	16,39
2022-1	385,82	41,09	16,39
2021	158,32	25,08	10,03
2020	125,87	22,60	9,04
2019	111,64	21,22	8,50
2018	89,68	15,85	6,36

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.6.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartname ve standardına uygun evsafıta İmal edilmiş dıştan tespit armatürlü, top ve yuva bağlantılı seramik malzemeden (porselen) yapılmış olacaktır. Kaçak yolu L40=800 mm., L60=900 mm., L70=800 mm., L100=1200 mm. olacaktır.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

11.6.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.