

17.1-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.1-009
Tanımı	12kV, 1600A, 16kA Dâhili Tip Adi Ayırıcı, Epoksi izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	21081,33	5946,02	3338,18
2023-2	13146,76	3424,85	1946,32
2023-1	13146,76	3424,85	1946,32
2022-3	6880,20	1983,48	1126,77
2022-2	6880,20	1983,48	1126,77
2022-1	6880,20	1983,48	1126,77
2021	3182,28	1233,94	715,98
2020	2691,15	1136,77	654,66
2019	2350,68	1090,82	624,15
2018	1801,35	831,78	477,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.1-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) hücre dışından kumanda mekanizması ve irtibat boruları ile birlikte Üç fazlı seksiyoner.
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.1-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.