

17.1-037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.1-037
Tanımı	17.5kV, 1250A, 12.5kA Dâhili Tip Adi Ayırıcı, Porselen izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	26222,46	6057,82	3338,18
2023-2	16436,05	3483,64	1946,32
2023-1	16436,05	3483,64	1946,32
2022-3	8541,30	2017,44	1126,77
2022-2	8541,30	2017,44	1126,77
2022-1	8541,30	2017,44	1126,77
2021	3847,64	1251,88	715,98
2020	3225,06	1154,18	654,66
2019	2786,72	1108,22	624,15
2018	2136,31	844,56	477,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.1-037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) hücre dışından kumanda mekanizması ve irtibat boruları ile birlikte Üç fazlı seksiyoner.
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.1-037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.