

### 32.14.5-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.14.5-008

**Tanımı** 3x185ş/25 mm², 8.7/15 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

**Birimi** m

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

**Fasikül** 3. Bölge (2024 ve Öncesi)


#### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 3198,30      | 231,68        | 126,68          |
| 2023-2      | 1984,46      | 131,74        | 73,05           |
| 2023-1      | 1984,46      | 131,74        | 73,05           |
| 2022-3      | 1279,52      | 75,43         | 41,83           |
| 2022-2      | 1279,52      | 75,43         | 41,83           |
| 2022-1      | 1279,52      | 75,43         | 41,83           |
| 2021        | 429,51       | 46,23         | 26,28           |
| 2020        | 337,19       | 42,26         | 23,81           |
| 2019        | 282,59       | 40,23         | 22,49           |
| 2018        | 217,15       | 30,35         | 17,04           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.14.5-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

## 32.14.5-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.