

32.14.5-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.5-009

Tanımı 3x240ş/25 mm², 8.7/15 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	3862,66	260,27	140,57
2023-2	2397,89	148,12	81,25
2023-1	2397,89	148,12	81,25
2022-3	1547,02	84,88	46,58
2022-2	1547,02	84,88	46,58
2022-1	1547,02	84,88	46,58
2021	517,52	52,10	29,35
2020	405,78	47,64	26,59
2019	339,67	45,37	25,11
2018	261,08	34,25	19,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.5-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.5-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.