

32.14-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14-017

Tanımı 3x185ş/25 mm², 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	2602,18	209,94	115,97
2023-2	1613,31	119,30	66,75
2023-1	1613,31	119,30	66,75
2022-3	1039,34	68,38	38,17
2022-2	1039,34	68,38	38,17
2022-1	1039,34	68,38	38,17
2021	350,96	41,89	23,94
2020	276,05	38,22	21,65
2019	231,73	36,30	20,41
2018	177,98	27,35	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.