

32.14-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14-001

Tanımı 1x25ş/16 mm², 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	298,88	97,24	60,82
2023-2	181,11	55,18	34,59
2023-1	181,11	55,18	34,59
2022-3	113,06	31,22	19,54
2022-2	113,06	31,22	19,54
2022-1	113,06	31,22	19,54
2021	45,28	19,23	12,11
2020	37,24	17,19	10,79
2019	32,48	16,01	10,02
2018	24,64	11,94	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.