

85.960.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 85.960.1301

Tanımı Alçak gerilim (AG) ve müşterek (AG-OG) şebekelerinde, ALÇAK GERİLİM (AG) VE MÜŞTEREK (AG-OG) ŞEBEKELERİNDE KİLOMETRİK BAKIM ONARIMI

Birimi km

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül Tüm Bölgeler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5190,15	5190,15	0,00
2025-Kasım	5147,05	5147,05	0,00
2025-Ekim	5064,72	5064,72	0,00
2025-Eylül	4940,09	4940,09	0,00
2025-Ocak	4095,73	4095,73	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.960.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Korkuluklar, traversler ve konsollar, çaprazlar, ölüm tehlike levhaları, topraklama elemanlarının direğe tespit noktaları, kablo muhafaza borularının bağlantı kelepçeleri ve kablo bağlantı kelepçelerinin gözden geçirilerek eğik olanların düzeltilmesi, noksan cıvata, somun, saplama, rondela ve klemens gibi bağlantı elemanlarının tamamlanması, gevşek cıvataların sıkıştırılması; İzolatörlerin bağlantı elemanlarının (izolatör demiri, askı ve gergi takımı pimleri v.s.) kontrol edilerek gevşek cıvataların sıkıştırılması ve eksik olanların tamamlanması; Mevcut lentelerin gözden geçirilerek gerekli görülenlerin tekniğine uygun hale getirilmesi; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'ne uygun olarak ağaçların budanması veya kesilmesi; Direklere projesine göre şartnamesine uygun şekilde numara vurulması; AG dağıtım panolarının kapaklarının gözden geçirilip arızalı ve çalışmayan kapakların onararak çalışır hale getirilmesi; Eksik klemenslerin tamamlanması. Bu işlemler için gerekli olan malzeme ve işçilik bedelleri ile bakım onarım çalışmaları nedeniyle abone branşmanlarının sökülmesi ve tekrar şebekeye bağlanması dahil.

Not: İhaleye esas listede aksi belirtilmedikçe kilometrik bakım onarımı yapılan güzergahtaki abone bağlantı hatlarının değiştirilmesi kilometrik bakım onarım bedeline dahil değildir. Ancak, kilometrik bakım onarımını yapılan güzergahtaki abone bağlantı hatlarının (abone branşmanları teknik zorunluluk nedeniyle Dağıtım Şirketine yenisi ile değiştirilmesine karar verilmesi halinde yaptırılacak bu işin malzeme ve işçilik bedelleri sözleşmenin ilgili hükümlerine göre ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.960.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.