

85.530.2700 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	85.530.2700
Tanımı	DAHİLİ VE HARİCİ TİP OG SİGORTA PATRONLARI
Birimi	
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	Tüm Bölgeler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.530.2700 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiğı



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, 7,2-12-17,5-36 kV anma gerilimlerinde, şartname ve projesinde belirtilen anma akım değerlerinde, dahili ve harici tip eriyen telli sigorta. Sigorta buşonları, porselenden üretilmiş ve çalışıp çalışmadığını gösteren düzeneğe sahip olacaktır.
- b) Montaj: Sigorta buşonlarının yerlerine takılması seksiyoner montaj fiyatına dahil olup ayrıca bedel ödenmez.

85.530.2700 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.