

85.960.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 85.960.1701

Tanımı I-Şehir ve köy içi AG-OG şebekesindeki ağaç direkler, TEMELDEN EĞİK DURUMDAKİ AĞAÇ DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ

Birimi Ad

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül Tüm Bölgeler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2641,01	2641,01	0,00
2025-Kasım	2619,07	2619,07	0,00
2025-Ekim	2577,18	2577,18	0,00
2025-Eylül	2513,76	2513,76	0,00
2025-Ocak	2084,11	2084,11	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.960.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Tehlike yaratacak düzeyde her cins ve tipteki temelden eğik ağaç direğin düzeltilmesi için direk üzerindeki iletkenler mutlaka serbest hale getirilecek ve direk etrafı açılacaktır. Direk temeli, şartname ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre uygun hale getirilerek eğik direkler düzeltililecek, temel dolgusu yapıldıktan sonra şartnamesine uygun şekilde iletken montajı yapılacaktır. Bu işlemler için gerekli olan malzeme ve işçilik bedelleri birim fiyata dâhildir.

85.960.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.