

## 85.860.3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 85.860.3400                                                               |
| Tanımı  | 19/33 (36) kV Civatalı Tip Tipi L Tip Bakır Ekranlı Ayrılabilir Bağlayıcı |
| Birimi  |                                                                           |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                                              |
| Fasikül | Tüm Bölgeler                                                              |

### Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-----|--------------|---------------|-----------------|
|-----|--------------|---------------|-----------------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 85.860.3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiğı



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, bakırdan veya alüminyumdan imal edilecek ve uygun bir malzeme ile kaplanmış olacaktır.
- b) Montaj: Kablo pabucunun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, yeraltı kablosu veya plastik kablo iletkenine, baraya montajı. Montajda kullanılan lehim, pasta vs. malzeme veyahut kablo pabucunun sıkma pens aleti ile kabloya irtibatının malzeme ve montaj bedeli dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.860.3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.