

85.240.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 85.240.1101

Tanımı 50 W Sodyum Buharlı Aydınlatma Armatürleri, SODYUM BUHARLI AYDINLATMA
ARMATÜRLERİ (LAMBA HARIÇ)

Birimi Ad

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül Tüm Bölgeler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2435,41	1657,03	415,48
2025-Kasım	2415,19	1643,27	412,03
2025-Ekim	2376,56	1616,98	405,44
2025-Eylül	2318,08	1577,20	395,46
2025-Ocak	1921,87	1307,62	327,87
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.240.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa ve donanımda, gövdesi ve/veya bölümleri alüminyum enjeksiyon dökümle veya ultraviyole (UV) ışınlarla dayanıklı hale getirilmiş polimer malzemeden imal edilmiş, yüksek saflıkta alüminyum alaşımdan imal edilmiş yansıtıcı reflektörlü, iç donanımlarında kullanılan balast, ateşleyici (ignitör), kondansatör, duy, yarı saydam kapak (refraktör), koruma sınıfına uygun contası vb. yardımcı donanımları ile birlikte komple sodyum buharlı tip aydınlatma armatürü.

Ampul malzeme bedelleri Poz 20.3.'e göre; şebeke direklerinde kullanılan armatür borularının malzeme ve montaj bedeli, boy oranı hesabıyla poz 8.1.'e göre; aydınlatma direklerinde kullanılan ve direğin altındaki anahtarlı otomatik sigorta ile direğin tepesi arasında, projesine uygun cins ve kesitte kullanılan kablounun malzeme ve montaj bedeli poz 32.'ye göre; anahtarlı otomatik sigortanın malzeme ve montaj bedeli ise poz 25.1.30'a göre ayrıca ödenir.

b) Montaj: Sokak aydınlatma armatürlerinin proje ve teknik kurallara göre montajı, montaj için lüzumlu bağlantı iletkenleri (aydınlatma direklerinde konsol boyu kadarı, havai hat şebeke direklerinde ise hatta irtibat noktasına kadarı), hava hattı klemensi vs. küçük malzeme ile direklere tespit için kullanılan cıvata, kanca, kelepçenin malzeme ve montaj bedeli montaj fiyatına dâhildir. (Aydınlatma direklerinde sigorta ile armatür bağlantı klemensi arasında kullanılacak kablo eksiz olacaktır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.240.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.