

85.240.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	85.240.1106
Tanımı	400 W Sodyum Buharlı Aydınlatma Armatürleri, SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ (LAMBA HARIÇ)
Birimi	Ad
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	Tüm Bölgeler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3857,90	1822,02	458,07
2025-Kasım	3825,85	1806,89	454,27
2025-Ekim	3764,66	1777,99	447,00
2025-Eylül	3672,02	1734,24	436,00
2025-Ocak	3044,40	1437,82	361,48
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.240.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa ve donanımda, gövdesi ve/veya bölümleri alüminyum enjeksiyon dökümle veya ultraviyole (UV) ışınlara dayanıklı hale getirilmiş polimer malzemeden imal edilmiş, yüksek saflıkta alüminyum alaşımdan imal edilmiş yansıtıcı reflektörlü, iç donanımlarında kullanılan balast, ateşleyici (ignitör), kondansatör, duy, yarı saydam kapak (refraktör), koruma sınıfına uygun contası vb. yardımcı donanımları ile birlikte komple sodyum buharlı tip aydınlatma armatürü.

Ampul malzeme bedelleri Poz 20.3.'e göre; şebeke direklerinde kullanılan armatür borularının malzeme ve montaj bedeli, boy oranı hesabıyla poz 8.1.'e göre; aydınlatma direklerinde kullanılan ve direğin altındaki anahtarlı otomatik sigorta ile direğin tepesi arasında, projesine uygun cins ve kesitte kullanılan kablounun malzeme ve montaj bedeli poz 32.'ye göre; anahtarlı otomatik sigortanın malzeme ve montaj bedeli ise poz 25.1.30'a göre ayrıca ödenir.

b) Montaj: Sokak aydınlatma armatürlerinin proje ve teknik kurallara göre montajı, montaj için lüzumlu bağlantı iletkenleri (aydınlatma direklerinde konsol boyu kadarı, havai hat şebeke direklerinde ise hatta irtibat noktasına kadarı), hava hattı klemensi vs. küçük malzeme ile direklere tespit için kullanılan cıvata, kanca, kelepçenin malzeme ve montaj bedeli montaj fiyatına dâhildir. (Aydınlatma direklerinde sigorta ile armatür bağlantı klemensi arasında kullanılacak kablo eksiz olacaktır.)

85.240.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.