

## 85.960.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 85.960.2201

**Tanımı** Şehir Şebekelerinde, İŞLETME VE BAKIM İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNİN NUMARALANDIRMA İŞLERİNİN ETÜT VE PROJESİNİN HAZIRLANMASI

**Birimi** Ad

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

**Fasikül** Tüm Bölgeler


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 75,08        | 75,08         | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 74,46        | 74,46         | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 73,27        | 73,27         | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 71,46        | 71,46         | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 59,25        | 59,25         | 0,00            |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 85.960.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Etüdü yapılan İM, DM, KÖK, trafo, pano, direk ve AG dağıtım kutularının (box) her bir adeti için düzenlenmiştir.

İhale konusu işe ait plan, proje ve haritaların temin edilmesi; bunların ihale konusu işe ait mahalli tamamen göstermemesi, yetersiz veya hatalı olması durumunda gerekli düzeltme ve ilavelerinin yapılması; İM, DM, KÖK, trafo, pano, direk ve AG dağıtım kutusunun (box) vs. bulunduğu yerlerinin tespit edilmesi ve projelerine işlenmesi; dağıtım noktası tipi (DM, TM, KÖK, trafo vs.), direk tipi, trafo güçleri ve iletken kesitinin sahadaki mevcut durumlarının tespit edilmesi, paftalara işlenmesi ve listelenmesi; şebeke elemanlarına şartnamesine uygun numara verilmesi, bunların tamamının bilgisayar ortamına aktarılması ve bunlardan çıktı alınarak İdareye teslim edilmesi.

Ölçü: Etüdü yapılan İM, DM, KÖK, trafo, pano, direk ve AG dağıtım kutularının her bir adedi başına.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.960.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.