

85.400.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 85.400.1101

Tanımı Metal Mahfazalı Kompakt Tip YG/AG Transformatör Merkezi (Donanımsız), METAL MAHFAZALI KOMPAKT TİP YG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZİ (DONANIMSIZ)

Birimi kg

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül Tüm Bölgeler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	324,17	228,77	113,38
2025-Kasım	321,47	226,87	112,44
2025-Ekim	316,33	223,24	110,64
2025-Eylül	308,55	217,75	107,91
2025-Ocak	255,81	180,53	89,47
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.400.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun ölçü ve evsafıta, en az 2 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli hazır çelik sacdan mamul, şartnamesine ve standardına uygun olarak boyanmış, su geçirmez, havalandırılmalı, çatısı ısı yalıtımlı olmak üzere; gaz izoleli anahtarlama ünitesi (tipleri teklife esas listede belirtilecek) ve AG panosu bulunan, ayrıca istenen tip ve güçte dağıtım trafosu (1000 KVA'ya kadar) dahil tam donanımlı monoblok içeriden veya dışarıdan işletmeli tip komple iç donanımlı monoblok metal muhafazalı köşk.

b) Montaj: Şartname, proje ve imalatçı montaj talimatına uygun olarak, metal muhafazalı köşkün temel hafriyatının yapılması, çıkacak taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, temelin subasman üst kotu düzenlenmiş zemin kotundan en az 0,50 metre yüksekte olacak şekilde hazırlanması, gerektiğinde bu koda gelinceye kadar stabilize dolgu yapılması ve sıkıştırılması, temel çukurlarının kum veya hafif betonla örtülmesi, kablo kanallarının yapılması, köşkün iç donanımıyla birlikte temel üzerine montajı ve kenar boşluklarının sıkıştırılarak etrafına kaldırım yapılması (Montaj için gerekli kalıplık kereste, kum, çakıl, demir, çimento, cıvata, kanca, somun, rondela vs.nin malzeme ve montaj bedeli montaj fiyatına dahildir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.400.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.