

85.410.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	85.410.1300
Tanımı	1000 kVA Tek Baralı Gaz Yalıtımlı Modüler Anahtarlama ve Kontrol Düzenli BMK Tip
Birimi	
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	Tüm Bölgeler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.410.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun ölçü ve evsafıta, 36 kV'a kadar, içinde kompakt tip (MMH-gk) gaz izoleli anahtarlama ünitesi (tipleri teklife esas listede belirtilecek) ve AG panosu bulunan, ayrıca istenen tip ve güçte dağıtım trafosu dahil tam donanımlı monoblok içeriden veya dışarıdan işletmeli tip beton köşk.

b) Montaj: Şartnamesine, proje ve imalatçı montaj talimatına uygun olarak, beton köşkün temel hafriyatının yapılması, çıkacak taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, temel tank bölümünün üst kotu, düzenlenmiş zemin kotundan 15 cm yukarıda kalacak şekilde hazırlanması, gerektiğinde bu koda gelinceye kadar stabilize dolgu yapılması ve sıkıştırılması, temel çukurlarının kum veya hafif betonla örtülmesi, kablo kanallarının yapılması, köşkün iç donanımıyla birlikte temel zerine montajı ve kenar boşluklarının sıkıştırılarak etrafına kaldırım yapılması, Montaj için gerekli kalıplık kereste, kum, çakıl, demir, çimento, civata, kanca, somun, rondela vs.nin malzeme ve montaj bedeli montaj fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.410.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.