

85.410.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 85.410.1600

Tanımı 400 kVA Gaz Yalıtımlı Kompakt (RMU) Anahtarlama ve Kontrol Düzenli BMK Tip

Birimi

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül Tüm Bölgeler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.410.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun ölçü ve evsafıta, 36 kV'a kadar, içinde kompakt tip (MMH-gk) gaz izoleli anahtarlama ünitesi (tipleri teklife esas listede belirtilecek) ve AG panosu bulunan, ayrıca istenen tip ve güçte dağıtım trafosu dahil tam donanımlı monoblok içeriden veya dışarıdan işletmeli tip beton köşk.

b) Montaj: Şartnamesine, proje ve imalatçı montaj talimatına uygun olarak, beton köşkün temel hafriyatının yapılması, çıkacak taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, temel tank bölümünün üst kotu, düzenlenmiş zemin kotundan 15 cm yukarıda kalacak şekilde hazırlanması, gerektiğinde bu koda gelinceye kadar stabilize dolgu yapılması ve sıkıştırılması, temel çukurlarının kum veya hafif betonla örtülmesi, kablo kanallarının yapılması, köşkün iç donanımıyla birlikte temel zerine montajı ve kenar boşluklarının sıkıştırılarak etrafına kaldırım yapılması, Montaj için gerekli kalıplık kereste, kum, çakıl, demir, çimento, cıvata, kanca, somun, rondela vs.nin malzeme ve montaj bedeli montaj fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.410.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.