

85.105.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 85.105.1502

Tanımı Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri için, BOYALI DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR

Birimi kg

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül Tüm Bölgeler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	166,30	105,17	59,04
2025-Kasım	164,91	104,29	58,55
2025-Ekim	162,28	102,62	57,61
2025-Eylül	158,28	100,10	56,19
2025-Ocak	131,23	82,99	46,59
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.105.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Standardına ve Elektrik Genel Teknik Şartnamesine uygun evsafıta profil demiri, sac lama ile korkuluk imali için gerekli yuvarlak demirler.

b) Montaj: Şartname ve projeye uygun olarak travers ve konsolların imali, direk başlarına nakli ve montajı, Poz 5,1,b.'de belirtilen şekilde boyanması. (Montaj için gerekli cıvata, somun, kanca ve pulun malzeme ve montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.)

Not::

1. Demir traverslerin montaj bedeli, bunların demir, beton ve ağaç direklerde de kullanılacağına göre tespit edilmiştir.
2. Ödemelerde, travers ve konsolların kendisini teşkil eden profil demiri, sac ve lamaların projesinde gösterilen ağırlıkları esas alınır. Projede gösterilmeyen hallerde, proje hesaplarında kullanılan (standart) metrik ağırlık cetvellerine göre ağırlık hesabı yapılır. Tartı esas alınmaz. Hadde farkı montaj birim fiyatlarında dikkate alınmıştır.
3. Direklerin bulundukları durumdan dolayı, projede olmayan değişik tip ve ölçüde travers ve konsol kullanılması zorunlu olduğu hallerde, İşveren kuruluşun vereceği tip ve ölçüde travers ve konsolun, yukarıda belirtilen esaslar dahilinde hesaplanacak ağırlıkları ödemeye esas teşkil eder.
4. Ağırlıklara ayrıca fire ve kaynak ağırlığı ilave edilmeyeceği gibi, cıvata delik boşluğu ağırlıkları da düşülmez ve kelepçe, kanca, cıvata ve somun ağırlığı dikkate alınmaz. Bunların malzeme ve montajı, montaj bedeline dahildir. Traverslerin montajında kullanılan travers arkalıkları ve izolator montajı için kullanılan kutuların ağırlıkları, travers ağırlığının hesabında göz önüne alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.105.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.