

## 85.860.2720 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 85.860.2720                                                     |
| Tanımı  | 3x400/35 mm², 19/33 (36) kV Alüminyum Kablo Eki (Isı Büzüşmeli) |
| Birimi  | Ad                                                              |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                                    |
| Fasikül | Tüm Bölgeler                                                    |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 19671,94     | 7614,01       | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 19508,55     | 7550,77       | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 19196,51     | 7430,00       | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 18724,15     | 7247,17       | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 15523,81     | 6008,48       | 0,00            |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 85.860.2720 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

85.860.2720 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.